T.

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

11.10.2022 Tarihinde Firmamız EMRO BETON Santralinde Üretilen C-25 Sınıfı Beton TS EN 12350-1 Standartlarına Uygun Olarak Dökülen Betonda Kurumunuzca Yapılan Piyasa Gözetim Ve Denetiminde Aldığınız Numunenin 28 Günlük Kırım Sonucu Düşük Geldiğinden, Kurumumuzun Kalite Kontrol Birimi Tarafından Yapılan Araştırmaya Göre, Kullanmış Olduğumuz Beton Kimyasal Katkısının Agregaya Uyum Sağlamadığı Gözlenmiş Olup, Farklı Tip Kimyasal Katkı Denemesiyle Yaptığımız Laboratuvar Çalışması Sonucu Yeni Tip Katkının Agrega Ve Çimento Uyumu Gözlenmiş Olup Firmamızca Üretilen Beton Sınıfları İçin Aldığımız 150 Mm X 150 Mm X150 Mm (Küp) Ebatlarında Alınan Numunelerin 7 ve 28 Günlük Basınç Dayanımlarının Standartlara Uygun Olduğu Gözlenmiş Olup, İş Bu Sorunun Ortadan Kalktığı Ve Yeni Tip Kimyasal Katkıyla Üretime Devam Edildiği Bilgisini Tarafınıza Arz Ederiz.

EMRO BETON
Madencilik
Sanayi ve Tic. Ltd Şti.
Yeniyol Mah. Merkez Küme Evleri Kat 1 No:27/1 BORÇKA
MERSİS: 0617031184500017 SİCİL: 1647
BORÇKA M.M. 617 031 1845
Tele-Faks: 0 466 415 10 60 No: 02

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Evrak Kayıt
Gideceği Kurum : ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
EBYS Kayıt Tarihi : 09 Ocak 2023
EBYS Kayıt No : 645
Havale onayı EBYS üzerinden yapılmıştır.