

**ÇEVRE LİSANSI
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN
SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR**

Çevre Lisansının Konusu : Atık Yakma ve Beraber Yakma (Piroliz Tesisleri)
İlgili Yönetmelik : Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar		EVET	HAYIR
1	Tesis girişinde atıkların tartılması ve kontrolü amacıyla kantar, kontrol ve kabul üniteleri bulunmalıdır. İşletmede kantar yok ise başka bir kantarın kullanıldığı sözleşme ile belgelenmelidir.		
2	Atıkların bileşimine yönelik analizleri <i>atığın kalorifik değeri, ağır metal, klor ve flor içeriği, nem, teorik olarak hesaplanan cüruf ve taban külü miktarı</i>) yapmaya uygun laboratuvar cihazları bulunmalıdır. Ömrünü tamamlamış lastik gibi stabil atıkların kabul edildiği tesisler için bu şart aranmaz.		
3	Atık içeriğinde radyoaktif madde tespitine ilişkin cihazlar (radyasyon paneli veya el cihazı) bulunmalıdır.		
4	Tesise gelen atıkların depolanması amacıyla geçici depolama birimi bulunmalıdır.		
5	Geçici depolama alanına ilişkin uyarı ve ikaz levhaları yer almalıdır.		
6	Geçici depolama biriminin tabanı sızdırmaz, atıkların depolandığı alanın üstü kapatılmış olmalıdır. (Ömrünü tamamlamış lastik için bu şart aranmaz.)		
7	Tesiste atık besleme sistemi bulunmalıdır.		
8	Piroliz sonrası oluşan sentez gaz için bir gaz arıtım sistemi veya benzeri bir ünite bulunmalıdır.		
9	Geçici depolama alanında yangın yolları bulunmalıdır.		