



T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 91944163-555.99- 880883

Konu : Standart Değişikliği Hk.

29.04.2021

GENELGE  
(2021/7.)

Bilindiği üzere; TS EN 13791 –Eylül 2019 “Beton Basınç Dayanımının Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Tayini” standardının Türkçe tercumesi 25.03.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Standartta yapılan değişiklik nedeni ile uygulamada birlaklılığın sağlanması ve yaşanması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla bir takım hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İnşaat mahalline getirilen taze betonun basınç dayanımının uygun olmaması veya taze betondan numune alınamaması veya taze beton numunelerinden deney sonucu elde edilememesi durumlarında, Bakanlığımızdan izin belgesi almış laboratuvarlarda beton basınç sınıfının değerlendirmesi, dolaylı deneylere ilaveten seçilmiş karotlara ait deney verilerinin kullanılması yöntemi ile yapılır.

Sertleşmiş beton (karot) deneyleri için 28 gün olgunluktan daha düşük olgunluğa sahip betondan alınan karot numuneleri kullanılmamalıdır.

Karot numuneleri alınmadan önce incelenen beton, deney bölgelerine ayrıılır. Deney bölgesi, aynı bileşen malzemeleri kullanılarak yapıldığı ve aynı basınç dayanım sınıfında olduğu bilinen veya kabul edilen bir veya birkaç benzer yapı elemanıdır. Deney bölgesinde kullanılan betonun hacmi  $180\text{ m}^3$  ü aşmamalıdır.  $180\text{ m}^3$  ü üzerindeki hacimler,  $180\text{ m}^3$  ü geçmeyecek şekilde birden fazla bölgeye ayrılır. Her bölge için dolaylı deney sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bir deney bölgesi,  $30\text{ m}^3$ 'luk beton içeren bölmelere ayrılmalıdır.  $30\text{ m}^3$  ten az beton içeren bir deney bölgesi, betonun bir günde dökülmüş olması ve beton yüklerinden herhangi birinin diğerlerinden farklı olduğuna dair bilgi bulunmaması şartı ile tek bir bölüm olarak değerlendirilir.

| Deney Bölgesinde Yaklaşık $30\text{ m}^3$ 'luk beton içeren bölümlerin sayısı | Dolaylı deney ölçümleri için asgari deney sayısı | Alınacak en az karot sayısı ( $D=50\text{ mm}$ için) | Alınacak en az karot sayısı ( $D \geq 75\text{ mm}$ için) | Dolaylı Deney Ortanca Değerine En Yakın Yerden Alınan Karot Deney Sonuçlarının Ortalaması | En düşük karot deney sonucu |
|---|--|--|---|---|-----------------------------|
| 1(0-30)   | 9  | 6  | 2   | uygulanmaz  | $\geq 0,85(\text{fck}-4)$   |
| 2(31-60)  | 12   | 9  | 3   | $\geq 0,85(\text{fck}+1)$   | $\geq 0,85(\text{fck}-4)$   |
| 3(61-90)  | 12   | 9  | 3   |   |                             |
| 4(91-120)   | 12   | 9  | 3   |   |                             |
| 5(121-150)  | 20   | 9  | 3   | $\geq 0,85(\text{fck}+2)$   | $\geq 0,85(\text{fck}-4)$   |
| 6(151-180)  | 20   | 9  | 3   |   |                             |

Not 1: Bir deney bölgesinin( $0-30\text{ m}^3$ ) var olması halinde; yapılan dolaylı testlerden en düşük iki dolaylı deney değerinin elde edildiği her deney alanı için bir adet karot alınır.

Not 2: Birden fazla deney bölgesinin( $31-180\text{ m}^3$ ) var olması halinde; yapılan dolaylı testlerden en düşük deney değerinin elde edildiği deney alanından bir adet ve yapılan dolaylı testlerden ortalama değere tekabül eden yerlere en yakın iki deney alanın her birinden bir karot olmak üzere toplam üç adet karot alınır.

Not 3: Bir deney bölgesi için geri sıçrama sayısı ortanca değerine tekabül eden yerlere en yakın deney alanlarından elde edilen karot deneylerinin ortalamasıdır.

Not 4: 50 mm'den büyük ve 75 mm'den küçük karot çapı için asgari karot basınç dayanım değeri sayısı interpolasyonla bulunmalıdır.

Not 5: Karot boy/çap oranı 1:1 olan karotlar değerlendirilirken boy/çap oranı 2:1 e karot boy faktörü (CLF) olan 0,82 ile dönüştürülmelidir.

Tabloda verilen **her iki değerlendirme kriterinin sağlanması halinde** betonun basınç dayanımının uygun olduğu kabul edilir. Yönteme ilişkin örnekler ekte verilmiştir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI

T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 91944163-555.99-

Konu : Standart Değişikliği Hk.

Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması için, yazımızın iliniz dâhilindeki yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, ilinizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarlar ve yapı denetim kuruluşlarına, hazır beton firmalarına, il yapı denetim komisyonunun asıl ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünüzde görev yapan ilgili personele tebliğ edilmesi hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.



Murat KURUM  
Bakan

Ek: Örnekler(3 sayfa)

Dağıtım :  
81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)



Sayı : 91944163-555.99-  
Konu : Standart Değişikliği Hk.

## ÖRNEKLER

**Örnek-1)** C30/37 beton dayanım sınıfı için 180 m<sup>3</sup>'luk alanda çalışılması ve D:75mm lik karot alınması durumunda:

|                         |                         |                                 |                                 |    |    |  |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|--|
| <b>30 m<sup>3</sup></b> | <b>30 m<sup>3</sup></b> | <b>Geri Sıçrama Sayıları</b>    |                                 |    |    |  |
|                         |                         | 28                              | 29                              | 30 | 32 |  |
|                         |                         | 33                              | 34                              | 36 | 37 |  |
|                         |                         | 38                              | 39                              | 40 | 41 |  |
|                         |                         | 42                              | 42                              | 43 | 44 |  |
|                         |                         | 45                              | 45                              | 46 | 48 |  |
| <b>30 m<sup>3</sup></b> | <b>30 m<sup>3</sup></b> | <b>Karot Dayanımı<br/>(2:1)</b> |                                 |    |    |  |
|                         |                         | Kod                             | <b>Karot Dayanımı<br/>(2:1)</b> |    |    |  |
|                         |                         | A1                              | 32 MPa                          |    |    |  |
|                         |                         | B1                              | 34 MPa                          |    |    |  |
|                         |                         | C1                              | 30 MPa                          |    |    |  |

Beton Dayanım Sınıfı = C30/37

$$f_{ck,spec} = 30 \text{ MPa}$$

*En düşük karot dayanımı = 30 MPa*

$$= 33 \text{ MPa}$$

$$0.85(f_c + 1) = 0.85(30 \text{ MPa} + 1 \text{ MPa}) = 26.35 \text{ MPa}$$

**30 MPa ≥ 22.1 MPa**

33 MPa > 26.35 MPa

**Örnek-2)** C30/37 beton dayanım sınıfı için  $240 \text{ m}^3$ 'luk alanda çalışılması ve D:75mm lik karot alınması durumunda;  $120\text{m}^3 + 120 \text{ m}^3$  iki bölgeye veya  $180\text{m}^3 + 60\text{m}^3$  şeklinde iki bölgeye ayrılarak her bölge için alınacak karot sayıları Tablodan belirlenir.

$120\text{m}^3 + 120\text{ m}^3$  icin:

$D \geq 75$  mm olmak üzere 12 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot+12 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot

D=50 mm olmak üzere 12 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot+12 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot

DOLAYLI YÖNTEM

KAROT

| D≥75 mm olmak üzere ilk 120m <sup>3</sup> alan    |   | D≥75 mm olmak üzere ikinci 120m <sup>3</sup> alan       |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüyük dolaylı değerin olduğu bölüm karotu (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Endüyük dolaylı değerin olduğu bölüm karotu (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) |
| B2  | A2  | F2  | B1  | E1  | A1  |
| 29 MPa  | 30 MPa  | 32 MPa  | 27 MPa  | 32 MPa  | 34 MPa  |



Sayı : 91944163-555.99-

Konu : Standart Değişikliği Hk.

**Değerlendirme:**

Dolaylı deney sonuçlarının ortalamasına en yakın yerden alınan karotların aritmetik ortalaması=  
 $(30+32+32+30)/4 = 32 \text{ MPa}$

$32 \text{ MPa} \geq 0,85(30+2) = 27,2 \text{ Mpa}$  **OLUMLU**

En düşük karot değeri = 27 MPa

$27 \text{ MPa} \geq 0,85(30-4) = 22,1 \text{ Mpa}$  **OLUMLU**

İki kriterde sağladığından Karot sonucu **OLUMLU** olarak değerlendirilmiştir.

Aynı örnekte;  $180\text{m}^3 + 60\text{m}^3$  alan için

$D \geq 75 \text{ mm}$  olmak üzere 20 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot+12 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot

$D=50 \text{ mm}$  olmak üzere 20 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot+ 12 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot

**DOLAYLI YÖNTEM**

| D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ilk $180\text{m}^3$ alan |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |           |        |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 1. bölüm  |        | 2. bölüm |        | 3. bölüm |        | 4. bölüm |        | 5. bölüm |        | 6. bölüm |        | 7. bölüm |        | 8. bölüm |        | 9. bölüm |        | 10. bölüm |        |
| A1  | A2     | B1       | B2     | C1       | C2     | D1       | D2     | E1       | E2     | F1       | F2     | G1       | G2     | H1       | H2     | I1       | I2     | J1        | J2     |
| 32 MPa  | 30 MPa | 37 MPa   | 33 MPa | 35 MPa   | 39 MPa | 41 MPa   | 43 MPa | 33 MPa   | 38 MPa | 42 MPa   | 40 MPa | 44 MPa   | 41 MPa | 37 MPa   | 38 MPa | 33 MPa   | 34 MPa | 40 MPa    | 40 MPa |
| Dolaylı yöntem ortanca değeri: E2=38 MPa ve H2=38 MPa       |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |           |        |

| D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ikinci $60\text{m}^3$ alan |        |        |        |         |        |          |        |          |       |          |       |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 1.bölüm   |        |        |        | 2.bölüm |        | 3. bölüm |        | 4. bölüm |       | 5. bölüm |       |
| A1  | A2     | B1     | B2     | C1      | C2     | D1       | D2     | E1       | E2    | F1       | F2    |
| 41 MPa  | 43 MPa | 33 MPa | 38 MPa | 42 MPa  | 40 MPa | 44 MPa   | 41 MPa | 37MPa    | 38MPa | 33MPa    | 29MPa |
| Dolaylı yöntem ortanca değeri: E=38 Mpa ve C20=40 Mpa         |        |        |        |         |        |          |        |          |       |          |       |

**KAROT**

| D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ilk $180\text{m}^3$ alan |   |   |  | D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ikinci $60\text{m}^3$ alan |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Endüştük dolaylı değerinin olduğu bölüm karotu (2:1)        | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Endüştük dolaylı değerinin olduğu bölüm karotu (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)       | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) | Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1) |
| A2  | E2  | H2  | F2   | E2  | C2  |   |   |
| 32 MPa  | 38 MPa  | 39 MPa  | 20 MPa   | 42 MPa  | 40 MPa  |   |   |



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI

T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 91944163-555.99-

Konu : Standart Değişikliği Hk.

**Değerlendirme:**

Dolaylı deney sonuçlarının ortalamasına en yakın yerden alınan karotların aritmetik ortalaması=  
 $(38+39+42+40)/4 = 39,75 \text{ MPa}$

$39,75 \text{ MPa} \geq 0,85(f_{ck}+2) = 27,20 \text{ MPa}$  **OLUMLU**

En düşük karot değeri  $20 \text{ MPa}$   $20 \text{ MPa} \leq 0,85(30-4) = 22,1 \text{ MPa}$  **OLUMSUZ**

İki kriter birlikte sağlamadığından Karot sonucu **OLUMSUZ** olarak değerlendirilmiştir.

**Not:** Örneklerde karot ebadı 2:1 olarak alınmıştır. 1:1 karot alındığı takdirde karot değerleri CLF=0.82 ile çarpılarak işlem yapılmalıdır.