



ATIK YAĞ VE DİĞER TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN GEÇİCİ DEPOLAMA KRİTERLERİ

1. Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde oluşturulmalı, geçici depolama alanının zemini beton veya benzeri geçirimsiz malzemeden teşkil edilmeli, "Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı" yazılı tabelası olmalıdır.

2. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme (yağ emici sosis, talaş vb) bulundurulmalı, sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrenmeli, ızgarada biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanmalı, alıcı ortama deşarj edilmemeli, dışarıya kanal bağlantısı olmamalıdır.

3. Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanmalı, yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri (yangın söndürücü) alınmalıdır. (Atık yağlar için kırmızı renkli üzerinde atık yağ yazılı varil veya tank, diğer atıklar için konteynir kullanılabilir.)

4. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muafır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni almalıdır. (Geçici depolama izni İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz ve süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında deęişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.)

5. Atık yağ ve diğer tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanmalı, tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanmalıdır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmelidir.